

Előterjesztés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Gazdasági Bizottságának 2024. június 19-i ülésére

Tárgy: Budapest, XI. ker., Szerémi sor 4. 25-3005 és 25-3010 jelű műtárgyak közötti DN250 távhővezeték felújítása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Előterjesztő: dr. Gyulai Zsanett

Készítette: Máté-Tóth Anita

Ellenőrizte: Kádi Gergely

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Direkt Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest XI. ker., Szerémi sor 4. 25-3005 és 25-3010 jelű műtárgyak közötti DN250 távhővezeték felújítása tervéhez kér tulajdonosi hozzájárulást.

A Szerémi sor nyugati járdájában az épületek és fasor között halad a BKM NZrt. 2x DN250 vasbeton védőcsatornában vezetett vezetékpárja. A vezetékszakaszon ugyan körvezeték, de a 3005 jelű aknától keletre hiba miatt az összekötést megszüntették, valamint a tárgyi szakasz két végaknája közül az egyik teljesen megrongálódott, a másik földművelészet nem megfelelő. Ezért szükséges a Szerémi soron a 25-3005 és 25-3010 jelű műtárgyak között a nyomvonal és vasbeton műtárgyainak felújítása új csővezeték beépítésével, a 3005. számú helyett új műtárggyal, a 3010. számú akna földművelészetének cseréjével.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2024. június 13.

dr. László Imre
polgármester megbízásából:

dr. Gyulai Zsanett
mb. igazgató